

监 理 通 知 单



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：013

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：监理工程师在现场巡视过程中发现 贵单位在电缆敷设过程中在高压和低压电缆交叉处电缆摆放、间距、排距不符合设计及规范的要求，电缆沟内杂物、石块未清理，监理项目部现要求贵单位在整改完成经验收符合设计及规范后，方可进行下道工序的施工，未经验收擅自施工的，后果由贵单位承担。



项目监理机构（章）：_____

总监/专业监理工程师：_____

日

期：_____



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。