

监理通知单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：008

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现贵单位在支架、组件安装时存在组件平整度偏差过大，拉筋力点不规范等问题，监理项目部要求你单位两天内整改完毕。在文明施工方面做到工完场清，剩余材料清理归类，以免挖沟时被土埋了。以上问题施工项目部整改并落实，在后续施工过程中，加强现场质量管理，严格把控施工工序、杜绝此类问题。



项目监理机构（章）

总监/专业监理工程师：徐新生

日

期：2018.8.4



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。