

监理工作通知单

工程名称：扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号：TWHJ-GC003-ZH-JXMB6—004

致：中石化建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部

事由：关于现场施工安全事宜

2016 年 11 月 19 日上午环太安全委员会负责人、业主部、监理部到 1#光伏区施工现场进行安全检查，提出以下几项问题：

1. 配电箱需配备相应开关，不能低配高用，一定要配备漏电保护器
2. 水上作业安全防护不足，打桩船上有人员不佩戴安全帽，组件安装队个别人员安全帽佩戴方式不正确，水面作业人员要配穿劳保鞋，严禁穿硬板鞋，一定要佩戴救生衣，配备救生圈和一条救生专用船。
3. 1 区西北角浮板要设置防滑板和防护栏杆
4. 架空线要符合要求，不能直接连接在铁杆上面，注意检查，现场安全标识牌太少，应增加安全警示标识牌
5. 施工单位要编制关于安全的专项方案。
6. 对施工场所采取安全措施要落实到位，做好安全交底工作。

上述问题请你方三天内落实到位，落实后以回复单形式回复



总/专业监理工程师：

赵文梁

日

期：

2016 年 11 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。