

监理工程师通知回复单

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体项目

编号: CECCL-YZ-HFD-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 TWHT-GC003-ZH-JXMB6-03 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 我单位已派人对施工现场使用的 220V/380V 三相四线低压电力系统连接到二级电箱接地线已整改到位, 临时使用的电线已派人进行架空或用套管预埋整改到位。



施工项目部(章):

项目经理: 张明清

日期: 2016.11.13

监理项目部复查意见:

同意闭环

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张明清

日期:

期: 2016.11.13

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。