

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号： QZHT-ZHJL-ZL011

主送：中易建设有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

事由：关于光伏区 FZ-019 区桩基模具胀模裂开问题；

内容：4 月 19 日监理在现场巡视检查光伏区，在桩基浇筑装过程中存在以下问题：

- 1、浇筑后模具胀模裂开。
- 2、模具绑扎铁丝缺，特别是高模具要求多道绑扎并且牢固。

中易建设公司接到通知后立即整改回复，并按要求模具绑扎牢固。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张召和

日期 2022 年 4 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

桩基浇筑问题照片



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城160MW光伏生态园

光伏区19区桩基模具绑扎有问题

2017年4月19日