

监 理 通 知 单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 编号：QZHT-ZH-JL-ZL015

主送：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司（业主项目部）

事由：关于处理墙面部分渗水事宜

内容：2017 年 6 月 13 日，由业主专业负责人和监理对升压站主控楼、综合楼、配电楼墙面渗水情况检查，发现部分墙面及飘窗底部渗水严重，要求施工项目部及时对有质量问题地方进行处理。

监理项目部（章）

专业监理工程师：张新军

日期：2017 年 6 月 13 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。