

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号 QZHT-ZHJL-AQ-002

致：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于现场安全使用脚手架的相关问题

内容

现场使用脚手架未按施工安全规范要求搭设防护立网、脚手板或脚手
笆；未设置临时施工防护围挡。

高空临时作业面，缺乏防护护栏，防护立网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期 2016 年 12 月 04 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 份。