

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-AQ-001

致：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于现场施工安全相关事宜：

内容

经现场巡视检查发现以下问题：

- 1、变压器周围堆放杂物及材料，须及时清，变压器周围应设置防护围栏。
- 2、施工人员进场要进行安全教育，安全交底、建立健全安全管理制度，设立专职安全生产人员。
- 3、上报专项施工方案，应急预案及救援体系。

我监理单位要求及时整改处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]
监理项目部

日期 2016 年 12 月 02 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存