

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-ZL-001

致：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于现场施工质量问题：

内容

- 1、配电装置楼③-⑥轴地梁垫层个别不合格。
- 2、配电装置楼 C8 轴柱处使用缺口模板。
- 3、配电装置楼基础支模直线性差。
- 4、综合楼、主控楼、配电装置楼基坑积水未及时处理。
- 5、现场钢筋、模板加工区域内所有物资未分类摆放。
- 6、施工现场临时用电接线不规范，未架空、未预埋、未穿管、配电箱重复接地使用螺纹钢筋。
- 7、进场材料没月合格证，出厂检测报告。
- 8、施工资料（施工组织设计、施工方案、安全技术交底，技术交底等）及时上报与工程同步。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：张强

日期 2016 年 11 月 27 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。