

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-AQ-009

主送：德京集团有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于配电楼高空作业施工安全事宜

昨天安监局刚刚来现场检查，对我们施工现场安全方面提出严格要求，今我监理人员在现场巡视检查过程中发现，配电楼真石漆施工人员高空作业脚手架无踏板，无安全带、无安全防护网，工人在高空作业，无安全带施工是极其危险，为避免人员伤亡和其他安全事故发生，要求你单位加强安全管理，工人高空作业要三保到位，（安全帽、安全网、安全带）如再违章作业，后期发生安全事故一切后果，由你单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张明生

日期 2017 年 5 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。