

监理通知单

工程名称：正泰新能源柯城 160WM 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-ZL006

主送：德京集团股份有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于综合楼二层飘窗构造柱钢筋绑扎问题；

内容：经现场巡视检查发现综合楼二层构造柱钢筋绑扎不符合设计及规范要求（缺少植筋且植筋眼孔的深度不足）。

你单位接到已通知单立即整改

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期 2017 年 05 月 25 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

