

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-AQ-004

致：德京集团股份有限公司砌筑杭泰柯城 160MW 光伏发电项目项目部

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目项目部

事由：关于现场 SVG 室安全使用脚手架的相关问题

内容

1、现场 SVG 室使用脚手架未按施工安全规范要求设置扫地杆及剪力撑，以及搭设防护立网、脚手板或脚手笆；

2、未设置临时施工防护围挡及安全警示牌板；

3、高空临时作业面，缺乏防护护栏及防护立网。

你单位在接到通知单后按规范及施工措施要求进行整改。



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 份。

SVG 脚手架问题照片

