

监理通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：KPJS-HF-TZ001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-ZL010 的监理通知单后，已按要求完成关于光伏区桩基基坑深度、钢筋长度施工质量问题工作，现上报，请复查。

详细内容：

- 1、我单位对桩基基坑深度不够，钢筋长度不符合要求的已进行整改。
- 2、对孔内积水、杂物、淤泥已安排专职人员清理。

附件：回复材料。

承包单位 (章)

项目经理

日期：2017.4.22日。



项目监理机构复查意见

经复查已按通知单要求完成整改

项目监理机构 (章)

专业监理工程师

日

期：2017.04.23



