

监理工程师通知单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目
编号：005

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司

事由：春节前生活区、施工区安全检查

内容：

今日联合业主、监理、施工方共同巡视生活区、施工区发现如下问题

- 1、春节放假期间，生活区的煤气罐等易燃易爆物品合理堆码、分类堆放并配置灭火器材。
- 2、配电箱无锁或损坏，配电箱要合理接线，一机一闸一保护，放假后要断电并落锁。
- 3、生活区垃圾处理没有统一丢弃位置，现场随意丢弃影响工程面貌
- 4、施工区施工人员安全意识淡薄，安全帽安全带佩戴不规范，要加强施工人员的安全技术交底并留记录。
- 5、现场材料要合理堆放，不要随意散落避免春节过后，材料不足，人员绊倒受伤等隐患。
- 6、由于下雪造成路滑等因素，要告知施工人员注意防滑，可以用推土机整平下道路，易于材料车辆进出，施工人员也方便。

以上问题限两天整改完毕，由于临近年关，希望贵公司高度重视，让施工人员平平安安的回家过年。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金溪

日期：2017年12月14日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。