

监理通知单

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号: GFFD---004

致: 苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部:

事由: 关于电缆头未包封乱堆放事宜

内容

监理巡视发现如下问题:

1、25 至 28 单元电缆头未包封, 丢放地面上, 是严禁的, 绝对不允许的, 监理要求施工单位按规范要求立即处理, 下次再次发现将罚款处理。

(附照片)

(2 天整改)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 2 月 15 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

