

监理工程师通知回复单

工程名称:无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电

编号: JLHFD-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:我方接到编号为 004 的监理工程师通知后,已按要求完成了 以下内容的整改 工作,现报上,请予以复查。

详细内容: 1、柴油、煤气罐已设立专门区域存放,并配有防火器材及禁止烟火等安全警示牌;
2、员工宿舍已整理完成,取暖设备已远离易燃物品;
3、生活区周边的垃圾已整理归堆,现已要求班组统一把垃圾倒在北侧垃圾池,生活区防火器材已增加;
4、临时用电已按三级配电二级漏保整改完成,配电箱已增加锁,无接地的配电箱已安装接地,配电箱已配备灭火器,线缆已埋地;
5、施工区配电箱及焊机接地已整改完成;
6、大棚支架及组件安装中螺栓未拧紧及漏装的已安排重新检查拧紧与补装,关于底梁对接满焊桩顶满焊、钢板垫、檩条顺直等已落实班组进行整改;

施工项目部(章):

项目经理: 梁晓奎日期: 2016.12.06

监理项目部复查意见:

经审查,部分问题整改完毕,关于质量问题
整改中,现场随时督促整改并闭环。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李彦梁日期: 2016.12.06注 本表一式 3 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 1 份。