

监 理 通 知 单

工程名称：山东德州庆云 20MWP 前期 10MW 光伏发电项目

编号：2017.01.11

致：江苏省江建集团有限公司

事由：关于施工现场安装光伏板的注意事项。

内容：

- 1、在安装组件时必须按照合同的条款注意事项进行安装光伏板，在安装过程中严禁踩踏，防止组件电池片隐裂产生。
- 2、安装前严格自检，发现问题暂时停工，立即报告业主及监理到场确认，否则后果自负。
- 3、组件排布必须按照图纸按照，如果有变动，提前报告业主及监理协商解决。
- 4、组件按装过程中，施工单位必须自检，自检合格后通知监理、业主到场确认，检查合格后，方可继续施工。
- 5、要求总包对电气安装人员在施工时，时刻注意保护组件，防止施工影响组件，使电池片有隐裂和组件的破损，如果有破损的后果自负，监理及业主对施工单位因野蛮施工将加大力度罚款。
- 6、要求总包对现场安全加强管理，已进入年关，确保施工人员的人身安全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王叔

日期：2017 年 01 月 11 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。