

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 006

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由

关于施工质量和施工安全事宜

内容:

1、要求你单位在厂房屋顶混凝土支墩浇筑施工的过程中,要严格按建设单位要求和设计单位出具的混凝土柱脚方案进行施工,以立柱为中心浇筑混凝土支墩,保证混凝土支墩的截面尺寸大小、高度及位置能满足要求,并做好混凝土支墩的养护及资料报审工作

2、污水处理池东侧钢梁上安装的电缆桥架,有一处作 U 型处理的地方,因 U 型部位距离通道路面不高且存在犄角,考虑到过路人员的安全性,要求你单位对 U 型犄角部位进行处理。

3、现场施工及吊装材料,要做好安全防护措施及人员的安全交底工作,保证施工及吊装的安全性。

李群

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 张昭武

日期: 2017 年 3 月 23 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。