

表 B.2 监理工程师通知

工程名称: 科茂嘉善 1372.5KW 分布式太阳能发电项目

编号: KMJS-001

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (单位)


主题:

质量问题

内容:

经与业主、总包、施工单位一起对(晋亿、晋正、晋椿、永航)已安装完成的组件支架进行初步验收。发现存在以下问题:

- 1) 部分螺丝生锈; 没有紧固到位。
- 2) 横担过长, 没有及时处理



限 3 个工作日内回复

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:

2016.9.6

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。