

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：嘉善市福莱喷绘写真材料有限公司分布式光伏发电项目

编号：KMJS-TZD-005

致：浙江诺欧博新材料有限公司（单位）

主题：

质量

内容：

今（11月7日）我监理人员在巡视施工现场时，发现福莱喷绘写真材料有限公司安装的导轨夹具，没有安装到位（质量图片）。要求施工方按照施工规范及验收要求整改到位，完成后通知业主和监理单位验收合格后，方可进行下道工序。

要求总包单位对以上问题加强管理



限 2 个工作日内回复

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

2016.11.07

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。