

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：浙江福莱喷绘写真材料有限公司分布式光伏发电项目

编号：KMJS-TZD-013


致：浙江诺欧博新材料有限公司（单位）

主题：

质量

内容：

今（12月22日）我监理人员在巡视浙江福莱喷绘写真材料有限公司施工现场时，发现组件与组件之间存在喇叭口，严重影响外观美观，且桥架安装不符合施工规范。（见图），现要求总包单位立即整改。



限 2 个工作日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

2016.12.22

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。