

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170226

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：关于绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目中的子项目浙江百得利制革有限公司 2471.92KW 分布式光伏发电项目材料质量问题与浙江晨辉婴童儿童用品有限公司 4728.13KW 分布式光伏发电项目原厂房出尘口的灰尘对组件遮挡相关事件；

内容：经我方监理人员在该项目现场巡视发现以下问题，请贵司项目部对以下问题进行整改，整改完成后请通知我方监理人员再次验收：

- 1、后续到场电缆桥架与前期到场电缆桥架材料规格不符，有严重的质量差比；并影响现场施工；请贵司对后续到场所有劣质桥架进行更换；
- 2、晨辉婴童项目屋面出尘口对向组件板出来的灰尘对组件表面有严重性的遮挡，请贵司对屋面出尘口进行改装避免出来的灰尘散落组件表面影响发电量；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 2 月 28 日前填报回复单。问题照片见附页共 1 页；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：余维平

日期：2017 年 2 月 26 日

注本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。

问题照片：

1. 电缆桥架材料不符，



2017年02月26日 11:00 星期日
百得利

2 出尘口面向组件灰尘撒落组件表面：

