

监理通知单

工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-TZD - 20170118

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目施工项目部：

事由：关于贵司施工质量问题

内容：

- 1、电缆沟不符合深度要求，需要加深电缆沟；
- 2、所有项目涉及预埋电缆屋面下来拐角处或经过路面地方必须做好对预埋电缆有效的防护措施方可回填；

现要求贵司对以上问题进行整改；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

附件共 1 页，请于 2017 年 01 月 20 日前填报回复单。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 李源

日期： 2017 年 01 月 18 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

问题照片:

