

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170221

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：关于绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目中的子项目浙江晨辉婴童用品有限公司 4728.13KW 分布式光伏发电项目施工质量问题的

内容：经我方监理人员在该项目现场巡视发现一下问题，请贵司项目部对以下问题进行整改，整改完成后请通知我方监理人员再次验收：

1. 箱变基础尺寸不符合箱变柜实际尺寸，设备稳定性存在隐患，请贵司严格按照箱变实际尺寸进行整改；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 2 月 23 日前填报回复单。问题照片见附页共 1 页；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李源

日期： 2017 年 2 月 21 日



注本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。

问题照片：

1. 箱变基础尺寸不符合箱变柜实际尺寸

