

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P4 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-013

致：江苏宏大建设集团有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

关于 P4 区综合楼施工质量事宜

内容：

2017 年 04 月 10 日上午 08 时监理在 P2 区 110KV 升压站巡视中，发现你公司在综合楼卫生间墙体砌筑，未按图纸要求浇筑 200mm 高与墙同宽导墙，存在渗水隐患。

为了保证工程质量，你单位在收到此通知后，立即对以上问题进行整改。整改完成后报监理部验收，验收合格后方可进入下道工序。你单位在收到此通知后，在 2017 年 04 月 17 日前给予我监理部书面回复。

问题照片：



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王峰

日期：2017 年 04 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。