

## 监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-014

致：陕西银泰建筑工程有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

安全文明事宜


内容：

我监理在巡查中发现，你单位现场施工过程中存在严重安全隐患，具体情况如下：

- 1、物料运送平台严禁载人使用。
- 2、物料运送平台未按要求正确配备电控箱，现场使用倒送开关直接代替，导致物料运送平台顶部无法安装行程开关，存在严重安全隐患。
- 3、搅拌机皮带无防护罩，存在安全隐患。

以上问题，现要求你单位引起重视，在 24 小时内整改完成，并以回复单报我单位整改验收。若未按要求整改，所产生一切后果由你单位负责。

问题照片：



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：韩 4.25

日期：2017年 04月 28日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。