

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-017

致：陕西银泰建筑工程有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

现场施工质量事宜

内容：

现施工现场已进入装饰装修阶段，但经我监理部巡查发现，你单位仍存在大量施工质量问题，具体情况如下：

- 1、综合楼、电气楼、门卫房、消防水泵房外墙垂直度、平整度、砼完成面偏差较大，严重不满足规范要求，影响下一道工序施工。
- 2、综合楼、电气楼、库房、门卫房内墙空鼓，现要求你单位自行排查整改。
- 3、厨房、卫生间给排水管道必须用抱箍固定，且在安装完成后进行打压试验保证施工质量

以上问题，现要求你单位引起重视，在 5 月 4 日前整改完成，并以回复单报我单位整改验收。若未按要求整改，所产生一切后果由你单位负责。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王/解

日期：2017年4月28日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。