



监理工作通知单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180703-09

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于升压站混凝土专项施工方案、材料报审、送检的事宜：

内容：

1. 升压站混凝土专项施工方案报审；
2. 升压站钢筋、水泥、镀锌管、镀锌扁铁、材料报审（要求各品种、材质单、合格证、数量附后）；
3. 钢筋、水泥、沙子、碎石等材料送相关部门检测，并要求出具 C30 混凝土配合比；
4. 升压站基础混凝土试块要求现场制作（包括自办混凝土、商品混凝土）要求每个班次最少留置 2 组试块，一组送质检站标养，一组作为同条件养护试块。

上述事项要求总包单位在 6 日前分别办理完成，事项办完后以书面形式回复监理部。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 7 月 3 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，

业主单位留存 一 份

