

监理通知单

工程名称: 怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏电站项目

编号: TWHN-ZHJL-002

致: 安庆横江集团有限责任公司 项目部

事由:

关于塔基预埋地脚螺栓事宜。

内容:

- 1、地脚螺栓底部耳板与翼板不符合图纸尺寸要求, 采用箍筋规格也未达到图纸设计要求, 现场必须按图纸要求施工 (附图 2 页)。

现要求你方更换现场不符合图纸要求的的地脚螺栓, 我方验收后方可隐蔽; 望贵单位严格按图施工, 否则对不合格部位我方将不参与隐蔽验收及文件资料签字。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年



注 本表一式__3__份, 有监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。