

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-008

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：关于钢平台施工质量及验收事宜

内容：1、我方巡视发现你方已经吊装就位的钢平台顶面，至今未做防腐处理，不符合规范要求，要求施工方在吊装前应完成防腐处理。

2、已经吊装就位的钢平台，与桩头结合处未全部满焊，甚至有 10mm 左右空隙，严重不符合规范要求，这更为箱变逆变吊装就位带来严重的安全隐患。

3、箱变逆变吊装前，钢爬梯作为钢平台的组成部分，应与钢平台一起同时完成，具备验收条件。

4、按照规范的作业程序要求，你方在吊装箱变逆变前，必须自检合格后，以书面形式报监理项目部审核验收，经监理项目部资料审核和现场查验合格后，方可进行箱变逆变吊装。你方至今从未履行此报验手续，我方对你方已经施工完成的钢平台质量不予认可。

要求：你方必须对上述问题进行认真整改，三日内给出答复，否则后果自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年3月26日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。