

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-010

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：关于施工现场安全防护措施事宜。

内容：1. 为保证现场施工人员安全，防止触电事故发生，施工现场临时盘柜必须加设接地措施，此项事宜已在监理例会中提出整改，现未有整改。

2. 为防止施工人员在湖面施工发生溺水事故，在湖面施工作业人员必须全部穿救生衣施工作业，湖面作业船只必须按要求配置救生圈不少于一只以上，巡视检查中时有发现不穿或不配置现象。

3. 为防止施工人员高空坠落，施工人员在距离地面或水面 2 米以上作业中，必须佩带安全带，作业时扎在牢固可靠的地方，巡视检查中也时有发现不穿现象。

4. 虽监理会议一再要求，但现场仍发现个别施工人员没戴安全帽，现场安全防范意识亟须加强培训。（具体见附图）

要求：你单位接到通知后须针对上述问题认真整改，并将整改结果报监理部复查。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2017 年 4 月 5 日



注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

