

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-014

致：安庆横江集团有限责任公司项目部

事由：关于施工现场安全防护和文明施工事宜。

内容：监理巡视检查发现以下现象：

- 1、你单位所属个别塔基施工队围挡防护做的不够规范，存在高处坠落危险；
- 2、施工临时用电虽做了架空走线，但仍发现有抽水机电线电缆被运料推车压扎的现象，存在漏电触电的危险。
- 3、为有效加强现场安全管理和提高作业人员安全防范意识，我监理项目部将在本周六（4月22日）组织对你单位安全保证体系、危险源控制、安全方案、安全交底、安全专项会议、安全检查记录、特种人员和设备证件等进行全面复查，直到符合要求为止。
4. 我监理项目部将在本周六（4月22日）起对你单位各个施工现场展开为期一周的全面安全大检查，内容包括特种设备、人员、机具、脚手架、支撑系统、围挡、挖运泥土、大型模板、深基坑、临边防护，施工用电、临时用电、安全警示、安全帽、安全网等，对不符合要求的，我方将现场限期整改，整改不到位的，我方将上报业主进行处罚。

要求：你单位接到通知后须针对上述问题认真整改，并将整改结果报监理部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年4月20日



注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。