

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD01

致: 浙江电腾云光伏科技有限公司 (EPC 单位)、南通乔龙广电科技有限公司 (施工单位)

事由: 关于施工现场未按图施工事宜

内容:

2016 年 11 月 24 日星期四, 我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现变压器基础施工过程中改变施工方案未按图施工, 变压器基础设计要求为先 300mm 毛石加 50mm 碎沙石然后在添加 150mm200#防水混凝土, 将现场实际测量仅使用 185mm~310mm 厚度不等的 C25 混凝土作为基础, 施工方要严格按照图纸施工, 否则造成一切责任后果施工方自负! 若设计不合理请按程序出具设计变更手续重新绘制出图。

抄送: 奥瑟亚 (嘉兴) 光伏科技有限公司 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 11 月 24 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份