

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目 编号: JL008

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 进场电缆桥架未按要求报业。

内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目进场的电缆桥架材料进场未报我方监理验收, 且材料不符合图纸设计要求 (采用热镀锌材料); 现要求你单位对于不合格的材料进行退场处理。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 02 月 19 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。