

监理通知回复单

工程名称: 临沂华东有色金属城分布式 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-012

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-012 的监理通知单; 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

内容:

- 1、电缆桥架接地铜排已更换。
- 2、屋面光伏支架和光伏组件螺栓已重新紧固, 未安装螺帽的已安装完毕。
- 3、光伏支架、电缆桥架已整改完成。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 2 月 25 日

复查意见:

经检查上述存在问题已整改完毕。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2017 年 2 月 25 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。