

监理通知回复单

工程名称: 临沂华东有色金属城分布式 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-013

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到编号为 JL-013 的监理通知单, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

内容:

- 1、屋面光伏支架未铺设油毡的已整改完毕。
- 2、电缆桥架内的电缆已经重新整理。
- 3、工程已安排资料员整理, 屋面光伏支架、组件分项工程已报业主、监理项目部验收。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

年 月 日

复查意见:

经检查上述存在问题已整改完毕。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2017 年 2 月 27 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。