

安全整改通知单

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分部式光伏发电项目

编号: LZDK-ZHJL-002

致: 中微机电科技股份有限公司戴克项目部:

事由: 关于 C 区运维通道安全防护的相关问题

内容:

经监理现场巡视发现, 你方在 C 厂区所搭建的运维通道不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》中的相关规定, 中间平台部分护栏一头未进行固定、顶部缺少安全护栏, 整体有所倾斜。为避免安全事故的发生, 现要求你单位于 2016 年 12 月 12 日前完成对所有存在安全隐患部位的复查, 并对指出的安全隐患进行整改, 并将整改结果上报监理部进行复查, 逾期不整改, 将对你方进行经济处罚。

限 2 日内回复 (附图第 2 页)


监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2016 年 12 月 10 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。



戴克C区运维通道扶手

2016-12-09



戴克C区屋面

2016-12-09