



监 理 通 知 单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目 编号：WPQC-ZHJL-002

致： 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由： 关于箱逆变及预制仓基础混凝土浇筑施工不规范问题

内容：经监理 2 月 15 日现场巡视发现你单位在箱逆变及预制仓基础混凝土浇筑时现场未准备振动棒，严重影响混凝土浇筑质量，并且发现部分基础拆模时间不符合规范要求，现要求你单位严格按照施工规范要求施工，保证施工质量。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：李维军
日 期：2017 年 02 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。