

监 理 通 知 单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：WPQC-ZHJL-009

致：河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由：关于屋面组件安装、接线质量的问题

内容：现场巡视发现屋面组件安装、接线存在如下问题：

- 1、2#屋面北部存在 40mm 规格边压，于组件所用边压不符且固定不牢固。
- 2、屋面所用 100mm 电缆桥架不满足实际电缆敷设要求（局部桥架内容积率高于 40%）。

针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，整改完毕后报业主及监理复检。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 03 月 09 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。