

监理安全整改通知单

工程名称: 长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

编号: CGZS-JLAQ-001

致: 江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部:

事由: 关于物流园 A、B 冷库屋面爬梯安全系数低及 B 冷库无临边防护事宜

内容: 贵单位施工的众品物流园厂区 A、B 冷库攀爬时所用的爬梯部分关节处出现开裂现象, 并且 A 冷库爬梯上部与屋面的捆绑仍需强化, 现要求贵单位责成分包对其进行安全强化, 必要时现场采购角钢与扁钢烧制铁制爬梯以此确保人员的安全问题。B 冷库屋面无临边防护措施, 严重危及屋面施工人员的人身安全, 此事关系重大, 要求你方务必在近 7 日内责成分包对该屋面搭设好临边防护措施。

以上存在的问题现要求贵单位督促分包进行整改, 并于 2017.04.07 日前书面回复监理部。



监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师: 朱加武

日期: 2017 年 03 月 31 日

注 本表一式___份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存___份。