

监理通知单

工程名称：长葛中盛清洁能源3.8MWp光伏项目

编号：JLTZ—001

致：江苏华能建设工程集团有限公司 施工项目部：

事由：关于进场原材料报验检验等事宜

内容：1、贵单位施工的众品食业园南厂区及物流园分布式光伏项目，光伏组件安装原材料已进入施工现场进行安装，所有进场原材料出厂合格证、检测报告未上报我监理部门，现要求你施工方及时以原材料进场报验形式上报我监理部。

2、经我监理人员巡查发现食业园南厂区熟食车间屋面支架安装，导轨、主梁涂层表面膜厚不均匀、表面有脱落破损、皱起、起疙瘩现象，现要求你施工方对不符合质量要求的原材料进行更换处理。

3、平屋面砼压块使用它的强度等级必须达到图纸设计要求，要进行强度等级检测，达不到图纸设计要求的将不予使用。

以上存在的问题要求你施工方及时整改、消缺，否则造成的一切质量问题将由你部门自行承担。

对上述提出的问题；请施工方按以上要求执行，并以书面形式回复监理部。

报送：建设单位

施工单位签收：

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日 期



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。