

监 理 通 知 单

工程名称：湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：WTGJ-JL-TZ-001

致：威胜能源产业技术有限公司（施工项目部）

事由：关于建材区与陶瓷 B 区接地扁钢焊接不符合规范事宜

内容：贵单位施工的建材区与陶瓷 B 区屋面，接地扁钢在搭接焊接时未满足三面施焊的要求，我监理部针对此事已多次提醒，但现场施工人员拒不按要求整改。现要求贵单位严格督促分包要规范施工。

附件：问题照片

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：金五浩
日期：2017 年 05 月 18 日

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。

