


安全问题整改回复单

编号: TJGY-ZHJL002

整改项目名称	施工通道	整改通知单 编号	005
整改单位	天津市光宇电力工程安装有限公司项目 部	整改责任人	周永生
整改通知时间	2017 年 4 月 11 日	要求反馈时间	2017 年 4 月 12 日

整改结果描述及预防措施:

1. 施工通道扶手下部已用毛巾进行包裹, 避免产生伤害风险
2. 施工通道上部的空隙已用钢管进行加固, 提高了施工通道的安全性





检查组负责人

何金彪

整改单位负责人

周永生

(注：本表一式两份，项目部安全部门与整改单位各一份)