

监理通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：SXMB-HF-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 008 的监理通知单后，已按要求完成了 所有整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、对已经拆模的基础进行浇水养护

附件：整改后照片

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

EPC 单位审查意见：

整改完毕。

EPC 项目部（章）：

项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

经复查基础符合要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份，施工项目部存 1 份。

附件：整改后照片

