

监理通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：SXMB-HF-022

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为_022_的监理通知单后，关于 35kV 开关柜北侧电缆沟未按图施工部分已按图整改完成。请审查。

附件：整改后照片

施工项目部（章）：
项目经理：周永华
日期：2017.06.05

EPC 单位审查意见：

已整改

EPC 项目部（章）：
项目经理：周永华
日期：2017.06.05

监理项目部复查意见：

整改完成

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：梅波
日期：2017.06.06

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份，施工项目部存一份。