

监理通知回复单

工程名称: 豫源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: SXMB-HF-028

致: 许昌市电力工程监理有限公司 监理项目部:

贵方收到编号为 028 的监理通知单后, SVG 区避雷扁铁垂直度偏差问题已按要求完成了所有整改工作, 现报上, 请予以复查。

施工项目部 (章): 
项目经理: 周永成
日期: 2017.06.25

EPC 单位审查意见:

已整改

EPC 项目部 (章): 
项目经理: 周永成
日期: 2017.06.25

监理项目部复查意见:

整改完成

监理项目部 (章): 
总/专业监理工程师: 梅波
日期: 2017.06.26

注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份, 施工项目部存一份。