

监理通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：SXMB-HF-029

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 029 的监理通知单后，已按要求完成了所有整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、主控楼内垃圾清理完成。
- 2、主控楼北侧垃圾清理完成。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

EPC 单位审查意见：

EPC 项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份，施工项目部存__份。



整改后照片

