

监理通知回复单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: SXMB-HF-030

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 030 的监理通知单后, 关于升压站 SVG 预埋电缆穿管未按图施工部分已按图整改完成。请审查。

附件: 整改后照片



施工项目部 (章):

项目经理: 周文杰

日期: 2017.07.17

EPC 单位审查意见:

已整改

EPC 项目部 (章):

项目经理: 周文杰

日期: 2017.07.17

监理项目部复查意见:

整改完成



监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 梅波

日期: 2017.07.18

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份, 施工项目部存 份。