

监理通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：SXMB-HF-034

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 034 的监理通知单后，已按要求完成了所有整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、主变西侧硬化地面下沉部分已经整改完成

施工项目部（章）：
禹州梨园沟 120MWp 光伏
项目经理：周国柱
日期：2017.08.03

EPC 单位审查意见：

整改属实

EPC 项目部（章）：
项目经理：梅波
日期：2017.08.03

监理项目部复查意见：

整改完成

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：梅波
日期：2017.08.04

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份，施工项目部存一份。