

监理通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220KV 升压站工程 编号：SXMB-HF-035

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 035 的监理通知单后，已对通知单内涉及的所有问题进行了整改，现已整改完毕。请审查。

详细内容如下：

- 1, 对渗水的雨棚重新进行了防水处理
 - 2, 对渗水的窗台重新进行了密封胶封堵
- 附：整改后照片

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2017.08.03

EPC 单位审查意见：

已整改

EPC 项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2017.08.03

监理项目部复查意见：

整改完成

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.08.03

注 本表一式__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、EPC 项目部各一份，施工项目部存__份。